

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz.1934).

asp. sztab. Adam Borowiec – starszy inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych

przeprowadził w dniu (dniach) 22.04.2011 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze.

Podmiot objęty czynnościami:

Gmina Miejska

nazwa (nazwisko) i adres lub siedziba kontrolowanego

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pana Krzysztofa Olejnika - lubownika referenta

Pani Martyny Wojciechowskiej - inspektora ds. budownictwa
imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego

Zakres czynności:

sprowadzenie rękawic - wsi promiennych

sterilizacja w czasie kontroli z dnia 25.02.2011 r.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

wsp. protokół

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono co następuje:

opis stanu faktycznego uwzględniający niezgodności, opis uchybień mogących powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru, opis nieprawidłowości usuniętych w toku czynności wraz ze wskazaniem skuteczności ich usunięcia, informacja o nałożonych mandatach

pkt 1. wykonano sprzęt ratowniczy w firmie Mignat w Kielcach

pkt 4. wykonano za wyptaniem omalwanego hydrantu termopłynu oraz drzwi p.poz.

pkt 5. wykonano

Pkt 6 b, 6 d wykonano.

Pkt 6 c nie wykonano z powodu
braku instalacji systemu oddymiania.

Pkt 6 e przedstawiono certyfikat zgodności na
środek impregnacyjny FOBOS w przedziale
dachu, porostate ustalone bez zmian.

Pkt 6 a przedstawiono karty szkoleń uczestników
w dziedzinie bhp i ppoż. z kwietnia
i grudnia 2010 r., porostate ustalone bez zmian.

Pkt 8 przedstawiono atest hipoteczny na
styg 6 KF, porostate ustalone bez zmian.

Pkt 2, 3, 7 bez zmian

Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano **bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami** * (niepotrzebne skreślić). Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z up. BURMISTRZA

Brola
mgr Paweł Brola
Sekretarz Gminy i Miasta

.....
podpis kontrolowanego

ST. INSPEKTOR
ds. kontrolno rozpoznawczych

Borowiec
asp. sztab. Adam Borowiec

.....
podpis kontrolującego